



## INFORMATION

Chères Alzonnaises, chers Alzonnais,

Comme je vous l'ai proposé le mois dernier, voici l'état hydrique de la situation de notre commune, sous forme de relevés de quelques indicateurs ou "Sentinelles", que l'on suit d'ores et déjà, à savoir :

Débit Source du Caylaret au 1er Juin : **21 m<sup>3</sup>/h**

Débit Source du Caylaret au 15 Juin : **18 m<sup>3</sup>/h**, soit une **réduction de 17%**

Débit Source du Caylaret au 6 Juillet : **12.6 m<sup>3</sup>/h**, soit une **réduction de 30%**

Réservoir du Bartalai : 100 %

Débit Source de Sareméjanne au 1er Juin : **5,8 m<sup>3</sup>/h**

Débit Source de Sareméjanne au 15 Juin : **1,8 m<sup>3</sup>/h**, soit une **réduction de 69%**

Débit Source de Sareméjanne au 6 Juillet : **0.444 m<sup>3</sup>/h**, soit

**une réduction de 75%**

Réservoir de Sareméjanne : 100 %

Reprise Pompes du Mazel (en automatique) : **OUI depuis le 29 Juin**

Transfert entre réseaux : **NON en SERVICE**

Niveau Échelle Limnimétrique du Pont de Saurel au 1er Juin : **83 cm**

Niveau Échelle Limnimétrique du Pont de Saurel au 15 Juin : **82 cm**

Niveau Échelle Limnimétrique du Pont de Saurel au 06 Juillet : **80 cm**

Béal du Trou du Mut au 15 Juin : **Coule (filet)**

Fontaine de La Placette : **Coule (filet)**

Fontaine de La Mairie : **Coule (2 M<sup>3</sup>/H)**

Rocher sous Pont du Rieu : **Partiellement Immergé depuis le 19 Juin**

### Conclusions :

Nous suivrons avec attention l'évolution des Sources, notamment Sareméjanne, **dont le débit est déjà comparable à l'été 2023.**

**Heureusement les faibles consommations, associées à la possibilité de secours important de la Source du Mazel permettent d'être raisonnablement optimistes !**

Les débits respectifs du Caylaret et de la Fontaine sont largement supérieurs à ceux de l'été 2023. Toutefois, il nous faut être vigilants si nous sommes confrontés à des périodes prononcées de canicule, **comme cela semble être le cas depuis quelques jours.**

### Perspectives :

Nous allons d'ici 2 à 3 mois lancer des études pour rechercher une nouvelle ressource supplémentaire pérenne, comme nous l'avions prévu, en accord avec le SDAEP Intercommunal, Le Département et l'Agence de l'Eau.

3 voies seront explorées :

Raccordement au réseau du SIAEP de Blandas

Forage

Récupération de l'Eau du Tunnel de La Nougarède (du Curel), pour lequel les premières mesures de débit sont encourageantes (**32 m<sup>3</sup>/h** au 15

Juin). Nous allons effectuer des relevés de débit tous les 15 jours du 15 juin au 1er Octobre.

D'ores et déjà, je vous donne rendez vous pour une réunion publique le **Mardi 4 Août à 18h**, où nous pourrons, entre autre sujet, échanger avec vous sur tous ces aspects.

Le Maire,

Claude **VIVENS**

#### **Publications sur la sécheresse :**

<https://www.calameo.com/read/00819240102887eb9ce83>

et

<https://www.calameo.com/read/008192401f4f3e381e85a>

Cordialement

**Mairie d'Alzon**

2 place de la mairie, 30770, ALZON

04 67 82 01 63 - [mairie.alzon@alzon.fr](mailto:mairie.alzon@alzon.fr) - [www.alzon.fr](http://www.alzon.fr)